




NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de Tanques sépticos.  
NBR 13969/1997 - Tanques sépticos- Unidades de tratamento, complementar e disposição final dos efluentes líquidos-Projeto, construção e operação.  
NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.

Volumes	1.100 l
D1	2177mm
D2	962mm
D3	962mm
H1	1150mm
H2	1450mm
H3	1260mm
H4	1060mm
H4	1240mm

A - Entrada do Biorreator - PVC 100mm  
B - Saída de gases do Biorreator - PVC 20mm  
C - Entrada para limpeza - PVC 100mm  
D - Saída do Biorreator - PVC 100mm  
E - Entrada do Biorreator - PVC 100mm  
F - Saída de gases do Biofiltro - PVC 20mm  
G - Entrada para limpeza - PVC 100mm  
H - Distribuidor do afluente  
I - Tubos corrugados em PEAD  
J - Saída do Biofiltro - PVC 100mm



DETALHE DA ALVENARIA VAZADA



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC  
BOM JESUS DO OESTE-CAMPO ERE-CUNHA PARA-CUNHATADOR DO SERTÃO  
RACEMINHAMA-VILHA-MODELO-PALMITOS-GRUPO-ARMAZENASANTINO  
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SANTINOS

ENGENHEIRO  
Avenida Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Bairro Centro  
89.874-000 - MARA VILHA - Santa Catarina  
Fone/Fax: (0\*49) 3664-0282 - e-mail: amerios@amerios.org.br  
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260	CARIMBO
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO DO SISTEMA SANITÁRIO	
PROJETADO POR: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC AV. SÃO MIGUEL	ASSINATURA DO PROFISSIONAL
DESENHADO POR: DANIELA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: VILMAR SCHMAEDECKE
Nº DESENHO: D2201916/MS/MAIO/ACADEMIA	DATA: JUNHO/2019
ÁREA: 207,53 m²	ESCALA: INDICADA
	FOLHA: 07 A