



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 15/09/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE5755000114A		
Nome da Edificação: BARRACÃO INDUSTRIAL - INCUBADORA DE EMPRESAS		
Nome Fantasia: BARRACÃO INDUSTRIAL - INCUBADORA DE EMPRESAS		
Logradouro público: SC 492, Área Industrial		Nº:
Bairro: CENTRO	Município: SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC	CEP: 89879-000
Complemento: Barracão Industrial	LAT/LONG: (-26.690086704891,-53.24558665493)	
Referência: Pórtico de entrada	Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0	Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5755000050A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 748,55 (m²)		
Nome Solicitante: R. D. M.	CPF/CNPJ : ***.916.629-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 15/09/2023	Quantidade de anexos: 9	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. BARRACÃO INDUSTRIAL INCUBADORA DE EMPRESAS (325462)			
Área da solicitação: 748,55 (m2)		Área aprovada: 748,55 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 748,55 (m)	Área desconsiderada: 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Desprezível - 40,00 (MJ/m2)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 72
Tipo Construtivo: CONCRETO PRÉ-MOLDADO	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (4750450): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 8.4m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em conformidade com o QUADRO 1 do Anexo A da IN001.			

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Aço, corte e dobra, sem pintura, sem embalagem	0,00	72,00	748,55	748,55	748,55

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[SE] - Saídas de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência
[PPE] - Proteção por extintores	[IE] - Iluminação de emergência

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	80.912.124/0001-82

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, 15/09/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC, 15/09/2023

LÓCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **4add9a9785f336611b86cd08096055ed5509bfec**